

**RAPPORT D'INTERVENTION ENTRETIEN VMC**

Coordonnés client :

Système : Simple Flux Auto  
Simple Flux Hygro  
Double Flux Auto  
Double Flux Hygro  
Ventilation Inversée

x

Date d'intervention :

		Conforme	Non conforme	Remarques
<b>Contrôle Visuel</b>	Entrées d'air			
	Bouches de soufflage			
	Bouches d'extraction			
	Réseau			
	Groupe VMC			

		Cuisine	Cellier	SdB 1	SdB 2	WC 1	WC 2	Mini
<b>Contrôle Fonctionnel</b>	Débit (m <sup>3</sup> /h)							
	Pression (Pa)							

		Cuisine	Cellier	SdB 1	SdB 2	WC 1	WC 2	Mini
<b>Valeurs réglementaires</b>	Débit (m <sup>3</sup> /h) <i>arrêté du 24/02/1982</i>	45-120 (F4) 45-135 (F5)	15	30	15	30	15	90 105
	Pression (Pa) <i>avis techniques hygro</i>	70-160						

**Remarques / Conseils :**

Signature :

---